



OZNACZENIA

- RO Rozdzielnica projektowana
- M1...M12 Maszt oświetleniowy z dwoma asymetrycznymi oprawami LED - według opisu
- Bednarka stalowa miedziovana 30x4mm układana min. 15cm poniżej kabli i kanalizacji (według N-SEP-E-004)
- Bednarka stalowa miedziovana 30x4mm układana w wykopie indywidualnym na głębok. 0,6m

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pięnsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Branża: elektryczna	Skala: 1:1000
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OBORNICKIEGO CENTRUM SPORTU W OBORNIKACH, UL. OBJEJZERSKA 2, DZ. NR 2215/4 2217, OBR. M. OBORNIKI, AM 38		Data: LISTOPAD 2015	Nr rys. E-6
		Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drelich	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIENI		Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04	