



projlinia kablowa YAKY 4x25mm², –1500 m, obwód nr 1, słup SI/1 do SI/18
no całej długości drut stalowy ocynkowany fi 7mm
odległości liczone od skrzynki SO–2
ośw.LED35W

słupy stalowe ocynkowane 5m z fundamentem typu B–120, zřgęcze słupowe TB–1, wysięgnik 1,0m

Urząd Miejski w Dobornicach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Doborniki				Izba Projektowa Pracownia Projektowa	
Przebudowa oświetlenia drogowego Łukowa				Pracownia Projektowa	
Dzielnica	Łukowa	Pracownia Projektowa	24/9/2015	Projektant	Elektronika
Pracownia Projektowa	Łukowa	Pracownia Projektowa	24/9/2015	Wykonawca	Elektronika
Pracownia Projektowa	Łukowa	Pracownia Projektowa	24/9/2015	Wykonawca	Elektronika
Schemat t Przebudowy oświetlenia				w 01/2	